

Vinding Vandværk  
Møllevej 8, Vinding  
7100 Vejle

Registrernr.: 737761  
Kundenr.: 05866  
Ordrenr.: 823578  
Prøvenr.: 73776101

Att.: Gert Munch Sørensen

Modt. dato: 2005.10.26

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vinding Vandværk  
Møllevej 8, Vinding, 7100 Vejle  
Prøvested.....: **Vinding Vandværk Vandværket - V20002400/4631001700**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2005.10.26 kl. 09:30  
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BV )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2005.10.26 - 2005.12.05

Prøvenr.:	73776101			
Prøve ID:		**Grænseværdier		RSD
Prøvemærke:	Hane afgang vandværk	Vejl.	Max.	Metoder
				(%)

### Chlorerede opløsningsmidler

Trichlormethan (Chloroform)	<0.020 µg/l	1	P&T	GC/MS	22
1,1,1 trichlorethan	<0.020 µg/l	1	P&T	GC/MS	24
Tetrachlormethan	<0.020 µg/l	1	P&T	GC/MS	16
Trichlorethylen	<0.020 µg/l	1	P&T	GC/MS	8.4
Tetrachlorethylen	<0.020 µg/l	1	P&T	GC/MS	11
1,2-dichlorethan	<0.020 µg/l	1	P&T	GC/MS	6.6

### Analysekommentarer:

Opfølgning på organisk mikroforurening udtaget 16.08.05 (Reg.nr. 733412).  
Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Embedslægeinstitutionen, Vejle Amt, Vedelsgade 17a, 7100 Vejle
- Vejle Kommune, Teknisk forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Anette Nielsen

06. december 2005

Linda Dueholm Pedersen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, udtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.