



Vinding Vandværk
Møllevej 8, Vinding
7100 Vejle

Registrernr.: 410559
Kundenr.: 05866
Ordrenr.: 823578
Prøvenr.: 41055901

Att.: Gert Munch Sørensen

Modt. dato: 2006.02.23

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vinding Vandværk
Møllevej 8, Vinding, 7100 Vejle
Prøvested.....: **Vinding Vandværk. Ledningsnet - V20002400/4631001799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2006.02.23 kl. 08:31
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BV)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2006.02.23 - 2006.03.12

	Prøvenr.: 41055901	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	2 Antal/ml			200	DS/EN/ISO 6222	
pH	8.2 pH			7.0-8.5	DS 287	
Ledningsevne	63 mS/m			>30	MK4258-DSEN2788	5
Jern (Fe)	0.048 mg/l			0.2	SM3120-ICP	5.0
Nitrit	<0.005 mg/l			0.1	DS 222	10
Iltindhold	11.2 mg/l			> 5	DS/EN 25814-1	5

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	6.7 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Vejle Kommune, Teknisk forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.


> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Anette Nielsen

Kontaktperson

16. marts 2006



Linda Dueholm Pedersen

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.