



Vinding Vandværk  
Møllevej 8, Vinding  
7100 Vejle

Att.: Gert Munch Sørensen

Registrernr.: 739950  
Kundenr.: 05866  
Ordrenr.: 823578  
Prøvenr.: 73995001

Modt. dato: 2006.11.08

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Vinding Vandværk  
Møllevej 8, Vinding, 7100 Vejle  
Prøvested.....: **Vinding Vandværk. Ledningsnet - V20002400/4631001799**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Sporstofkontrol  
Prøvemærke.....: **Gastro. skole ved måler**  
Prøveudtagning...: 2006.11.08 kl. 11:55  
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BV )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2006.11.08 - 2006.11.22

	Prøvenr.: 73995001	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Nikkel (Ni)	0.95 µg/l			20	ISO17294m-ICPMS	15
Arsen (As)	0.36 µg/l			5	ISO17294m-ICPMS	15
Bor (B)	86 µg/l		<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	<b>11.8 gr. C</b>	DS2250

### Analysekommentarer:

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Vejle Kommune, Teknisk forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Sys Bisgaard Hansen  
Kontaktperson

23. november 2006

Linda Dueholm Pedersen  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.