



Vinding Vandværk
Møllevej 8, Vinding
7100 Vejle

Registrernr.: 008762
Kundenr.: 05866
Ordrenr.: 823578
Prøvenr.: 23067884

Att.: Gert Munch Sørensen

Modt. dato: 2008.05.29

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vinding Vandværk
Møllevej 8, Vinding, 7100 Vejle
Prøvested.....: **Vinding Vandværk. Ledningsnet - V20002400/4631001799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2008.05.29 kl. 11:55
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.05.29 kl. 23:11 - 2008.06.02

| | Prøvenr.: 23067884 | Prøve ID: | Prøvemærke: Møllevej 8, udehane | **Grænseværdier | | | RSD (%) |
|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Vejl. | Max. | Metoder | |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1 | ant./100ml | | i.m. | Colilert® | | |
| E. coli | <1 | ant./100ml | | i.m. | Colilert® | | |
| Kintal ved 22 °C, GEA | 16 | Antal/ml | | 200 | DS/EN/ISO 6222 | | |
| Jern (Fe) | <0.010 | mg/l | | 0.2 | SM3120-ICP | 15 | |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-----|---------|-------------|---|
| Prøvens farve | farveløs | | | | *VISUEL | |
| Prøvens klarhed | klar | | | | *VISUEL | |
| Prøvens lugt | ingen | | | | *ORGANOLEP | |
| Prøvens smag | normal | | | | *ORGANOLEP | |
| Vandtemperatur | 12.8 | gr. C | | | DS2250 | |
| pH | 7.2 | pH | | 7.0-8.5 | DS 287:1978 | 5 |
| Ledningsevne | 60 | mS/m | >30 | | DS/EN 27888 | 5 |
| Iltindhold | 9.8 | mg/l | | > 5 | DS/EN 25814 | 5 |

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

11. juni 2008



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.