



Vinding Vandværk  
Møllevej 8, Vinding  
7100 Vejle

Registrernr.: T39124  
Kundenr.: 05866  
Ordrenr.: 823578  
Prøvenr.: 23208223

Att.: Gert Munch Sørensen

Modt. dato: 2011.01.20

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vinding Vandværk  
Møllevej 8, Vinding, 7100 Vejle  
Prøvested.....: **Vinding Vandværk. Ledningsnet - V20002400/4631001799**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøveudtagning...: 2011.01.20 kl. 10:40  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.01.21 kl. 02:19 - 2011.01.24

	Prøvenr.: 23208223	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.7	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	62	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	8.1	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

26. januar 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.